



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.
Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability
Company for Quality and Innovation
in Building
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-68/2006-2011 számú
(No.: TMT-68/2006-2011)

TANÚSÍTVÁNY
(Certificate)
műszaki termék
TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter I-A/1014/2004 számú,
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

PROMATT ELEKTRONIKA KFT.
H- 1116 BUDAPEST, HAUSZMANN ALAJOS UTCA 9-11

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-316/2011 számú vizsgálati jegyzőkönyvben
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**EMAx, DBSxx, WMSxx ÉS IBSxx SOROZATÚ HANGJELZŐK ÉS
FÉNYJELZŐK**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2016. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2011. június 15.



Dr. Matolcsy
Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2010.01.17.

A termék gyártója: KAC Alarm Company Ltd. KAC House
Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, B98 9ND, Nagy-Britannia

forgalmazója: Promatt Elektronika Kft.
H- 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 9-11

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:

- MSZ EN 54-3:2003 Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők
- MSZ EN 54-13:2005 Tűzjelző berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek összeférhetőség-értékelése,
- 9/2008 (II.22.) számú ÖTM rendelet

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

EMA1224B4x + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú 4/14-hangú hangjelző, piros/fehér+aljzattal,
EMA1224Fx + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú piros/fehér hang-fényjelző, piros/sárga búra+aljzattal,
EMA24FxSSx + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú hang-fényjelző, búra+aljzattal,
EMA24RSxy + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú villogó, sárga/piros búra, 2J/5J + aljzattal,
aljzat alá szerelhető DBS1224xW típusú 4/14-hangú hangjelző,
WMSOU-xy-P0z típusú címezhető huroktáplált hangjelző,
WMSST-xy-P0z típusú címezhető huroktáplált hang-fényjelző,
WMSTR-xy-P0z típusú címezhető huroktáplált fényjelző,
IBSOU-DD-P0x típusú aljzatméretű, huroktáplált, címezhető hangjelző,
IBSST-Dy-P0x típusú aljzatméretű, huroktáplált, címezhető hang-fényjelző,

A hangminták DIP kapcsolóval választható ki:

Hangerő / áramfelvétel:	folyamatos 800 Hz	f. 800 Hz	f. 2400 Hz
(24 V-on)	103 dB	103 dB	106 dB
(12 V-on)	94 dB	97 dB	99 dB
Anyag:	ABS műanyag, UL94HB éghetőségi fokozat		

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): *Tűzjelző központ és interfész*

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-316/2011

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-316/2011 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A TMT-68/2006-2011 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-316/2011 számú és 2011-06-29 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lörök Noémi

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes vezetője



Geier Péter

Tűzvédelmi Divízió helyettes vezetője 4