



**ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs  
Nonprofit Kft.  
Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium**

**ÉMI Non-Profit Limited Liability  
Company for Quality and Innovation  
in Building  
Fire Testing Laboratory**

Központi Laboratórium: 1113 Budapest, Diószegi út 37.  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium:  
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Telefon: (36-1) 372-6113  
Telefon: (36-26) 310-526

TMT-68/2006-2011 számú  
(No.: TMT-68/2006-2011)

**TANÚSÍTVÁNY**  
(Certificate)  
műszaki termék  
**TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter I-A/1014/2004 számú,  
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z)

**PROMATT ELEKTRONIKA KFT.**  
**H- 1116 BUDAPEST, HAUSZMANN ALAJOS UTCA 9-11**

kérelmére.

A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-316/2011 számú vizsgálati jegyzőkönyvben  
található vizsgálati eredmények szolgálnak.

A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés):

**EMAx, DBSxx, WMSxx ÉS IBSxx SOROZATÚ HANGJELZŐK ÉS  
FÉNYJELZŐK**

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2016. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2011. június 15.



*Dr. Matolcsy*  
Dr. Matolcsy Károly  
tudományos igazgató



Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium  
Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma

- a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,  
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált;
- teljes jogú tagja az EGOLF -nak  
(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and  
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek  
Európai Csoportja)

KBiA-X-1.1-2010.01.17.

**A termék gyártója:** KAC Alarm Company Ltd. KAC House  
Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, B98 9ND, Nagy-Britannia

**forgalmazója:** Promatt Elektronika Kft.  
H- 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 9-11

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

**A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok:**

- MSZ EN 54-3:2003 Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők
- MSZ EN 54-13:2005 Tűzjelző berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek összeférhetőség-értékelése,
- 9/2008 (II.22.) számú ÖTM rendelet

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

EMA1224B4x + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú 4/14-hangú hangjelző, piros/fehér+aljzattal,  
EMA1224Fx + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú piros/fehér hang-fényjelző, piros/sárga búra+aljzattal,  
EMA24FxSSx + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú hang-fényjelző, búra+aljzattal,  
EMA24RSxy + ELPBx, ESBx, ESBxS típusú villogó, sárga/piros búra, 2J/5J + aljzattal,  
aljzat alá szerelhető DBS1224xW típusú 4/14-hangú hangjelző,  
WMSOU-xy-P0z típusú címezhető huroktáplált hangjelző,  
WMSST-xy-P0z típusú címezhető huroktáplált hang-fényjelző,  
WMSTR-xy-P0z típusú címezhető huroktáplált fényjelző,  
IBSOU-DD-P0x típusú aljzatméretű, huroktáplált, címezhető hangjelző,  
IBSST-Dy-P0x típusú aljzatméretű, huroktáplált, címezhető hang-fényjelző,

A hangminták DIP kapcsolóval választható ki:

Hangerő / áramfelvétel:	folyamatos 800 Hz	f. 800 Hz	f. 2400 Hz
(24 V-on)	103 dB	103 dB	106 dB
(12 V-on)	94 dB	97 dB	99 dB
Anyag:	ABS műanyag, UL94HB éghetőségi fokozat		

**A termék alkalmazási területe (96/577/EK):** *Tűzjelző központ és interfész*

**A műszaki dokumentáció azonosító jele:** M-316/2011

**A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei:**

A műszaki feltételeket a vonatkozó M-316/2011 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. A TMT-68/2006-2011 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-316/2011 számú és 2011-06-29 keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett.

Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni.



Antalné Lőrök Noémi

Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes vezetője



Geier Péter

Tűzvédelmi Divízió helyettes vezetője 4